

# 沈阳市建筑轻质隔墙条板产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表 1，每块样品厚度不小于 50mm，面积不小于 1 平方米。

表 1 抽样数量

隔墙条板产品的宽度（mm）	检验样品数量(块)	备样样品数量(块)
950≤宽度	2	2
750≤宽度<950	3	3
宽度<750	4	4

## 2 检验依据

表 2 检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	耐火极限	GB/T 9978.1-2008 GB/T 9978.8-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3 判定规则

### 3.1 依据标准

- JG/T 169-2016      建筑隔墙用轻质条板
- GB/T 23449-2009   灰渣混凝土空心隔墙板
- GB/T 23450-2009   建筑隔墙用保温条板
- GB/T 19631-2005   玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板
- GB/T 23451-2009   建筑用轻质隔墙条板
- JC/T 680-1997      硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板
- GB/T 9978.1-2008   建筑构件耐火试验方法   第 1 部分：通用要求

GB/T 9978.8-2008 建筑构件耐火试验方法 第 8 部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求  
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。