

沈阳市建筑外窗产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次建筑外窗产品抽取 6 樘，其中 3 樘作为检验样品，3 樘作为备用样品。

2 检验依据

表 1 建筑用塑料窗检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观质量	GB/T 28887-2012 6.3
2	五金配件安装	GB/T 28887-2012 6.4
3	密封条装配	GB/T 28887-2012 6.4
4	窗框窗扇搭接量	GB/T 28887-2012 6.4
5	压条安装质量	GB/T 28887-2012 6.4
6	气密性能	GB/T 7106-2019 7
7	水密性能	GB/T 7106-2019 8
8	抗风压性能	GB/T 7106-2019 9
9	开关力	GB/T 11793-2008 4.4.2

表 2 建筑用铝合金窗检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观质量	GB/T 8478-2020 6.2
2	启闭力	GB/T 29048-2012 8
3	装配质量	GB/T 8478-2020 6.4
4	气密性能	GB/T 7106-2019 7
5	水密性能	GB/T 7106-2019 8
6	抗风压性能	GB/T 7106-2019 9
7	窗宽度允许偏差	GB/T 8478-2020 6.3
8	窗高度允许偏差	GB/T 8478-2020 6.3

9	窗宽度对边尺寸差	GB/T 8478-2020 6.3
10	窗高度对边尺寸差	GB/T 8478-2020 6.3
11	窗框与扇搭接宽度偏差	GB/T 8478-2020 6.3
12	框、扇杆件接缝高低差	GB/T 8478-2020 6.3
13	框、扇杆件装配间隙	GB/T 8478-2020 6.3
14	构造	GB/T 8478-2020 6.5

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。
凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 28887-2012 建筑用塑料窗

GB/T 8478-2020 铝合金门窗

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。